

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ №5

Жаксынський с.о.
Место составления

28.02.2023 г.
Время 15:48

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаксынського района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 5 от 16.02.2023 г.**

3. **Фамилия. Имя, отчества (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**

Дмитриев Артём Валериевич – Инженер

Кизаков Сапар Бейбутулы – Главный специалист

Абильмаженов Биржан Манатович – Начальник ОЧС Жаксынського района

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе. Удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)** Коммунальное государственное учреждение «Терсаканская основная школа» при отделе образования Жаксынського района на коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Терсакан отдела образования по Жаксынському району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого субъекта/адрес месторасположения объекта проверки: «Терсаканская основная школа» Жаксынський район, с. Терсакан, Майкотова (улица), 23.

5. **Срок проведения проверки** 17.02.2023 – 07.03.2023


6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует допуск к работе работников после прохождения противопожарного инструктажа и прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: п.8 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от	п. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.


	категории, предназначения и вида деятельности.	
2	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии. Основание: п. 6 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	п. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
3	Не предоставлены протокола испытаний огнезащитной обработки (<i>пропитки</i>) деревянных конструкций чердачного помещения (кровли). Основание: п. 21 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	п. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
4	В здании школы, имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) не прошли своевременное техническое обслуживание (освидетельствование) и перезарядку. Основание: п.18 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	п. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
5	На путях эвакуации (<i>1-этаже</i>) для отделки полов применяется горючий материал (<i>линолеум</i>). Основание: п.36 п. 3 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2021 года №55. п.66	п. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

	Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	
6	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены при помощи скруток (без пайки, опрессовки или специальных зажимов). Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2021 года №55. п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
7	Отсутствует договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС). Основание: п. 67 Правил пожарной безопасности утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.121 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	п. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.


7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку



8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствующих при проведении проверки, и их подписей или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражения по результату проверки



Приложения на «__» листах

«__» _____ 20__ г.

ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТ №5

Жаксы а. о.
Құрастыру орны

28.02.2023 г.
уақыт 15:48

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жаксы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Негізінде тексеру жүргізілген тексеруді тағайындау туралы актінің күні мен нөмірі, № 5 от 16.02.2023 г.

3. Тегі. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) аты, әкесінің аты (ол болған кезде) және лауазымы

Дмитриев Артем Валериевич-Инженер

Қизаков Сапар Бейбітұлы-бас маман

Әбілмаженов Біржан Манатұлы-Жаксы ауданы ТЖБ бастығы

4. Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (егер ол құжатта көрсетілсе. Тексерілетін субъектінің, тексеру жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы)

Жаксы ауданының білім бөлімі жанындағы "Терсақан негізгі мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Ақмола облысы білім басқармасының Жаксы ауданы бойынша білім бөлімінің Терсақан ауылының негізгі орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіне.

Тексерілетін субъектінің атауы / тексеру объектісінің орналасқан жерінің мекенжайы: «Терісақан негізгі мектебі " Жаксы ауданы, Терсақан ауылы, Майкотова (көше), 23.

5. Тексеру жүргізу мерзімі 17.02.2023 – 07.03.2023

6. Тексеру нәтижелері, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты туралы мәліметтер (қысқаша сюжет) Бұзушылықтар анықталды

№	Анықталған бұзушылықтардың тізбесі (тексеру нәтижелері туралы, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты туралы мәліметтер)	Бұзушылықтар анықталған талаптардың тармақтары және тексеру парағының атауы
1	Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтан өткеннен кейін және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша келесі оқудан өткеннен кейін жұмысшыларға жұмысқа қабылданбайды. Себеп: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 8-б.4 Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы. объектілерге қатысты санатына, тағайындалуына қарамастан және қызмет түрі.	Өрт қауіпсіздігіне жауапты өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқытылады. Себеп: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 8-б.4 Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы. объектілерге қатысты санатына, тағайындалуына қарамастан және қызмет түрі.

2	Мектеп ғимаратында адамдарды өртке қарсы ескерту жүйесі бар автоматты өрт дабылы жұмыс істемейді. Себеп: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 6-тармағы. 29-тармақ Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы. объектілерге қатысты санатына, мақсатына және қарамастан қызмет түрі.	Мектеп ғимаратында автоматты өрт дабылы жүйесі мен өрт туралы ескерту жүйесі жұмыс жағдайына келтірілуі керек. Себеп: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 6-тармағы. 29-тармақ Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы. объектілерге қатысты санатына, мақсатына және қарамастан қызмет түрі.
3	Шатырдың (шатырдың) ағаш конструкцияларын өртке қарсы өңдеуге (сіндіру) сынақ актісі ұсынылмаған. Себеп: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігі қағидаларының" 21-тармағы. 38 Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы. санатына, мақсатына қарамастан объектілер және қызмет түрі.	Шатырдың (шатырдың) ағаш конструкцияларын өртке қарсы өңдеуге (сіндіру) сынақ актісін ұсыну. Себеп: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігі қағидаларының" 21-тармағы. 38 Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы. санатына, мақсатына қарамастан объектілер және қызмет түрі.
4	Мектеп ғимаратында қолда бар бастапқы өрт сөндіру құралдары (өрт сөндіргіштер) уақытылы техникалық қызмет көрсетуден (сараптамадан) және қайта зарядтаудан өтпеген. Себеп: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 18-тармағы, 51-тармағы Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы. объектілерге қатысты санатына, тағайындалуына қарамастан және қызмет түрі.	Мектеп ғимаратында қолда бар бастапқы өрт сөндіргіштер (өрт сөндіргіштер) уақытылы техникалық қызмет көрсетуден (сараптамадан) және қайта зарядтаудан өтеді. Себеп: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 18-тармағы, 51-тармағы Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы. объектілерге қатысты санатына, тағайындалуына қарамастан және қызмет түрі.
5	Эвакуация жолдарында (1-қабат) еден төсеу үшін жанғыш материал (линолеум) қолданылады. Себебі: 36 б. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 3-б. 66 б. Санатына, мақсатына және мақсатына қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы	Эвакуация жолдарында (1-қабат) еден төсеу үшін жанғыш материал (линолеум) қолданылады. бөлшектеу. Себеп: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 36-тармағы, 3-тармағы. 66 б. Санатына, мақсатына және мақсатына қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және

	қызмет түрі.	қадағалау саласындағы бақылау парағы қызмет түрі.
6	Байланыс қораптарындағы сымдар мен кабельдердің қосылыстары, ұштары және тармақтары бұралулар арқылы (пісірусіз, қысқышсыз немесе арнайы қысқыштарсыз) орындалады. Себеп: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 80-тармағы. 83 б. Санатына, мақсатына және мақсатына қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы. қызмет түрі.	Байланыс қораптарындағы сымдар мен кабельдердің өткізгіштерінің қосылымдары, ұштары мен тармақтары арнайы қысқыштарды және т.б. Себеп: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 80-тармағы. 83 б. Санатына, мақсатына және мақсатына қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы бақылау парағы. қызмет түрі.
7	Автоматты өрт сигнализациясына (ӨСК) техникалық қызмет көрсетуге келісім-шарт жоқ. Себеп: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 67 б.. 121 б. санатына, мақсатына қарамастан объектілерге және қызмет түрі.	Автоматты өрт дабылы мен адамдарды өрт туралы хабарлау жүйесіне қызмет көрсетуге шарт жасасу. Себеп: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 қаулысымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 67 б.. 121 б. санатына, тағайындалуына қарамастан объектілерге және қызмет түрі.

7. Тексеру жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) қолы _____

8. Тексерілетін субъект өкілінің, сондай-ақ тексеру жүргізу кезінде қатысқан адамдардың актісімен танысу немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтер және олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тарту

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) қарсылықтар

"__" Парактардағы қосымшалар

«__» _____ 20__ г.