

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 7/_____

Терсаканская с.а.
Место составления

07.03.2024 г.
Время 11:38

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаксынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 7 от 01.03.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
Дмитриев Артем Валериевич - Главный специалист
АБИЛЬМАЖЕНОВ БИРЖАН МАНАТОВИЧ - Начальник ОЧС Жаксынского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

021240003969. Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Терсакан отдела образования по Жаксынскому району управления образования Ақмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

КТУ "Основная средняя школа села Терсакан" отдела образования по Жаксынскому району управления образования ақмолинской области, Ақмолинская область, Жаксынский район, Терсакан. Майкотова (улица). 23.

5. **Период проведения проверки** 05.03.2024 - 07.03.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

КТУ "Основная средняя школа села Терсакан" отдела образования по Жаксынскому району управления образования ақмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от , категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное.	В помещении дежурного персонала установить инструкцию о мерах пожарной безопасности. Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.6

			проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 05.06.2024
2	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.7 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 05.06.2024
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в здании школы. Основание: п. 6, 62 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 п. 29 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности; срок устранения: 05.06.2024
4	П. 42 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	Демонтировать решётки на окнах в кабинете информатики. Основание: п.п. 8 п. 24 Правил пожарной

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 42 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности; срок устранения: 05.06.2024
5	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать применение и хранение баллонов с горючими газами в здании школы. Основание: пп. 1 п. 24 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.; срок устранения: 05.06.2024
6	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	В здании школы, имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) пройти своевременное техническое обслуживание (освидетельствование) и перезарядку. Основание: п.18 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.; срок устранения: 05.06.2024

7	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Демонтировать на путях эвакуации (на I этаже) применённый для отделки полов горючий материал не соответствующий классу пожарной опасности (динолеум). Основание: п.п.3 п.36 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.66 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности. : срок устранения: 05.06.2024
8	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Эксплуатируемые электросветильники в здании школы обеспечить плафонами. Основание: п.п. 2 п. 86 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55. п. 74 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности: срок устранения: 05.06.2024
9	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы не допускать эксплуатацию электросети-временки (удлинители кустарного производства). Основание: п.п. 5 п. 86 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55. п. 75 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от

			категории, предназначения и вида деятельности; срок устранения: 05.06.2024
10	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести проверку состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Результаты замеров оформить актом (протоколом). Основание: п. 87 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 05.06.2024
11	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнить с помощью специальных зажимов и т.д. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 05.06.2024
12	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	Заклучить договор на обслуживание автоматической пожарной

объектов независимо от категории,
предназначения и вида деятельности

сигнализации и системы
оповещения людей о
пожаре. Основание: п. 70
п.п. 7 Правил пожарной
безопасности утвержденный
приказом Министра по
чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан от
21 февраля 2022 года №
55. п.120 Проверочный лист
в сфере государственного
контроля и надзора в области
пожарной безопасности
в отношении объектов
независимо от категории,
предназначения и вида
деятельности.;
срок устранения: 05.06.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

«07» 03 2024.

