

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 7/ _____**

Терсаканская с.а.
Место составления

07.03.2024 г.
Время

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаксынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 7 от г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Дмитриев Артем Валериевич - Главный специалист

АБИЛЬМАЖЕНОВ БИРЖАН МАНАТОВИЧ - Начальник ОЧС Жаксынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Терсакан отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Основная средняя школа села Терсакан" отдела образования по Жаксынскому району управления образования акмолинской области, Акмолинская область, Жаксынский район, Терсакан, Майкотова (улица), 23.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 05.03.2024 - 07.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ "Основная средняя школа села Терсакан" отдела образования по Жаксынскому району управления образования акмолинской области


№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В помещении дежурного персонала отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности. Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.6 проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	от категории, предназначения и вида деятельности.;	
2	Отсутствует специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.7 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения находится в технически неисправном состоянии. Основание: п. 6, 62 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 29 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На окнах в кабинете информатики установлены решетки. Основание: п.п. 8 п. 24 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 42 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности;	П. 42 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В кухонном помещении (столовая) школы допускается применение и хранение баллонов с горючими газами. Основание: п.п. 1 п. 24 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности


6	В здании школы, имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) не прошли своевременное техническое обслуживание (освидетельствование) и перезарядку. Основание: п.18 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	На путях эвакуации (на 1 этаже) для отделки полов применён горючий материал не соответствующий классу пожарной опасности (линолеум). Основание: п.п.3 п.36 Правил пожарной безопасности утвержденных Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 66 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
8	В здании школы электросветильники эксплуатируются со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками. Основание: п.п. 2 п. 86 Правил пожарной безопасности утвержденных Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 74 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	В здании школы допускается эксплуатация электросети-временки (удлинитель кустарного производства). Основание: п.п. 5 п. 86 Правил пожарной безопасности утвержденных Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 75 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
10	Не произведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении


	сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, которая проводятся при вводе в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом). Основание: п. 87 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.81 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
11	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены при помощи скруток (без пайки, опрессовки или специальных зажимов). Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
12	Отсутствует договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС). Основание: п. 70 п.п. 7 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи





9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на « » листах

«07» 03 2024.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.